



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
КАВКАЗКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ст. Ессентукская
(место составления акта)

« 17 » 01 20 18 г
(дата составления акта)
14 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Органа государственного контроля (надзора), юридического лица
№ 7897-Р-ПЛ-А/1.7-14

По адресу: ст. Ессентукская ул. Гагарина-52. На основании распоряжения № 7897-Р-ПЛ-А/1.7 от 25.12.2017г. Утвержденного заместителем руководителя Д.И. Заварзиным Была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Ессентукской ОГРН 1022600963582; ИНН 2618010005. Директор: Швидунова Татьяна Павловна

Дата и время проведения проверки: с «11» января 2018г по «17» января 2018г. Общая продолжительность проверки: 5 дней

Акт составлен: Кавказским Управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор: Швидунова Татьяна Павловна 29.12.2017г в 12 часов

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор Межрегиональный отдел энергетического надзора:

Жолобов Александр Павлович.

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель заведующего по АХЧ: Богданов Пётр (без отчества)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных законодательных и иных нормативных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



| № пп | Описание и характер выявленных нарушений | Наименование нормативного, нормативного, технического документа, номер пункта, статьи, положения которого нарушены | Лица, допустившие нарушения |
|------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Укомплектовать электроустановки защитными средствами, средствами пожаротушения. | ПТЭЭП п. 1.2.2 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок (открытых)). | Заместитель директора по АХЧ: Богданов Пётр |


| | | | |
|---|--|--|---|
| 2 | Закрывать крышкой соединительные, ответственные коробки | ПУЭ 2.1.26 (Правила Устройства Электроустановок) | Заместитель директора по АХЧ: Богданов Пётр |
| 3 | Нанести надписи на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения с указанием Наименования (щита, сборки), номера. С внутренней стороны выполнить однолинейную схему, надписи с указанием электроприемников | ПТЭЭП п. 2.12.5 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) | Заместитель директора по АХЧ: Богданов Пётр |
| 4 | Нанести надпись на каждый коммутационный аппарат, указывающий назначение, номинальный ток аппарата, номинальный ток плавкой вставки | ПУЭ 3.1.7 (Правила Устройства Электроустановок) | Заместитель директора по АХЧ: Богданов Пётр |
| 5 | Определить помещение для хранения ламп типа ДРЛ и другие содержащие ртуть. | ПТЭЭП п. 2.12.12 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) | Заместитель директора по АХЧ: Богданов Пётр |
| 6 | Представить список (перечень) должностей и профессии электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу. | ПТЭЭП п. 1.4.3. (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) | Заместитель директора по АХЧ: Богданов Пётр |

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; не проверялось Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний: не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена, (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

А.П. Жолобов  Швидунова Татьяна Павловна 

Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 25.12.2017 г. № 7897-Р-III-А/1.7
Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор
Межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления
Ростехнадзора  А.П. Жолобов)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая



Швидунова Татьяна Павловна

17 января 2017г.