



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ст. Ессентукская
(место составления предписания)

« 17 » 01 2018 г.
(дата составления предписания)

14 часов
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

Органа государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 7897-Р-ПЛ-А/1.7-14

Выдано: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Ессентукской ОГРН 1022600963582; ИНН 2618010005.
Директор: Швидунова Татьяна Павловна

Липо, проводившее проверку: Государственным инспектором Межрегионального отдела энергетического надзора Кавказское Управление Ростехнадзора: Жолобовым Александром Павловичем

В процессе проводимой (проведенной) плановой, выездной /внеплановой проверки, согласно Распоряжения: № 7897-Р-ПЛ-А/1.7 от 25.12.2017г

Утверждённого Заместителя руководителя Д.Н. Заварзиным
в присутствии: Заместитель директора по АХЧ: Богданова Петра

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:


№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, правового или технического документа, номер пункта, статьи требования которого нарушена	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1	Укомплектовать электроустановки защитными средствами, средствами пожаротушения.	ПТЭЭП п. 1.2.2 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей).	19.03.2018
2	Закрывать крышкой соединительные, ответвительные коробки	ПУЭ 2.1.26 (Правила Устройства Электроустановок)	19.03.2018
3	Нанести надписи на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения с указанием Наименования (пита, сборки), номера. С внутренней стороны выполнить однолинейную схему, надписи с указанием электроприемников	ПТЭЭП п. 2.12.5 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей).	19.03.2018

4	Нанести надпись на каждый коммутационный аппарат, указывающий назначение, номинальный ток аппарата, номинальный ток плавкой вставки	ПУЭ 3.1.7 (Правила Устройства Электроустановок)	19.03.2018
5	Определить помещение для хранения ламп типа ДРЛ и другие содержащие ртуть.	ПТЭЭП п. 2.12.12 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей)	19.03.2018
6	Представить список (перечень) должностей и профессии электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу.	ПТЭЭП п. 1.4.3. (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей)	19.03.2018

О выполнении настоящего предписания в срок до «19» марта 2018 г. уведомить в письменной форме в Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506 Принять к сведению, что ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор).

Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф в размере до двадцати тысяч рублей или дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет.

Предписание выдал: Государственный инспектор Межрегионального отдела энергетического надзора



А.П. Жолобов
(подпись) и.п.

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор:

(должность руководителя организации)

17.01.2018г.



Швидунова Татьяна Павловна

(реквизиты подписи)