



**Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Подстанционная ул., д. 1 б, Пятигорск г., 357506, тел./факс (8793) 343459**

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

№ 7897-Р-ПЛ-А/1.7-14

«17» января 2018г. ст. Ессентукская
Государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Жолобов Александр Павлович составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объекте: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Ессентукской ОГРН 1022600963582; ИПШ 2618010005. Директор: Швидунова Татьяна Павловна административное здание расположенных по адресу: Ставропольский край Предгорный р-он, ст. Ессентукская ул. Гагарина-52. Выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные «17» января 2017 г. в «14» часов «00» минут в области: **Энергобезопасности**, а именно:

1	Укомплектовать электроустановки защитными средствами, средствами пожаротушения.	ПТЭЭП п. 1.2.2 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей)
2	Закрывать крышками соединительные, ответвительные коробки	ПУЭ 2.1.26 (Правила Устройства Электроустановок)
3	Нанести надписи на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения с указанием Наименования (щита, сборки), номера. С внутренней стороны выполнить однолинейную схему, надписи с указанием электроприсоединков	ПТЭЭП п. 2.12.5 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей)
4	Нанести надпись на каждый коммутационный аппарат, указывающий назначение, номинальный ток аппарата,	ПУЭ 3.1.7 (Правила Устройства Электроустановок)

	номинальный ток плавкой вставки	
<u>5</u>	Определить помещение для хранения ламп типа ДРЛ и другие содержащие ртуть.	ПТЭЭП п. 2.12.12 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей).
<u>6</u>	Представить список (перечень) должностей и профессии электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу.	ПТЭЭП п. 1.4.3. (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей).

В чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

Фамилия: Богданов Имя: Пётр Отчество: (без отчества)

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Ессентукской ОГРН 1022600963582; ИНН 2618010005. Заместитель директора по АХЧ

Дата рождения: 27.03.1972 г., место рождения Украина

Документ, удостоверяющий личность: паспорт (Вид на жительство) 82 № 0363989 выдан ОУФМС по СК в Предгорном районе 14.09.2015г.

Адрес места жительства (регистрации): ст. Боргустанская ул. Комсомольская-110. Предгорного района

Семейное положение, кол-во иждивенцев: замужем, нет. Ежемесячный доход: 25 т.руб. Ранее к административной ответственности: не привлекалась

Указанные сведения подтверждаю VSK Богданов П. 17.01.2018г

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

BK Богданов П. 17.01.2018г


Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Бредисание выпадания Богданов П. 17.01.2018г

Иные сведения, необходимые для разрешения дела VSK

Государственный инспектор
Межрегионального отдела
энергетического надзора
Жолюбов А.П.

Богданов П. 17.01.2018г



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to P. Bogdanov, written over the stamp and extending to the right.

Протокол подписать отказался _____

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Акт № 7897-Р-ПЛ-А/1.7-14 от 17.01.2018г
2. Предписание № 7897-Р-ПЛ-А/1.76-14 от 17.01.2018 г

Копию протокола об административном правонарушении получил

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to P. Bogdanov, written over the text "Копию протокола..." and underlined.

Богданов П. 17.01.2018г