



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по городу Ессентуки и Предгорному району 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18. E-mail: Essentuki77@bk.ru, тел. (887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30, телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10), ГУ МЧС России по Ставропольскому краю(88652)) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 195 / 1 / 128

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждения Дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Ессентукской

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Ессентукской Швидунова Татьяна Павловна

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения № 195 от 26.09.2017 года выданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю по г. Ессентуки и Предгорному району

На основании: подполковником внутренней службы В.И. Вороненко

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 12 ч. 00 мин. « 12 » октября 20 17 г.

по 13 ч. 00 мин. « 13 » октября 20 17 г.

проведена проверка Государственным инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по

СК по городу Ессентуки и Предгорному району ст. лейтенантом внутренней службы

Прокопенко Сергей Сергеевич

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного) инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

Помещений Муниципального бюджетного ДО «ДШИ» ст. Ессентукской

наименование объекта надзора и его адрес)

Предгорный р-н ст. Ессентукская ул. Гагарина 52

совместно с Директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Ессентукской Швидуновой Татьяной Павловной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие требования				
1.	На стенах актового зала запретить применение сгораемой отделки	п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.07.2018г	
2.	Сцена и занавесы обработать	п.108 ППР №390	01.07.2018г	

	огнезащитным составном			
3.	Обеспечить подачу сигнала систем пожарной сигнализации о возникновении пожара с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ч.7 ст.83 ФЗ №123);	01.07.2018г	
4.	Разместить двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара	(п. 23 ППР в РФ № 390)	01.07.2018г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК по г. Ессентуки и
Предгорному району
Ст. лейтенант внутренней службы
Прокопенко С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

“16” октября 2017 г.


(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила
Законный представитель ю/л Директор
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская
школа искусств станицы Ессентукской
Швидунова Татьяна Павловна

(должность, фамилия инициалы)

“16” октября 2017г.


(подпись)

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору