



*Отв
Месгу*

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю по городу Ессентуки и предгорному району 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз,
18, E-mail: Essentuki77@bk.ru, тел. (887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30, телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-
66-10), ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (88652) 39-99-99

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«16» октября 2017 г.

г. Ессентуки

(место рассмотрения, город, село, район)

Дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК по г. Ессентуки и Предгорному району ст. лейтенант внутренней службы С.С. Прокопенко

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 209 от «13» октября 2017 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо (на должностное лицо)

(ненужное зачеркнуть)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств станицы Ессентукской

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

по адресу: Предгорный район ст. Ессентукская ул. Гагарина 52

(юридический адрес или адрес регистрации)

13.10.2017 г. – 12 ч.00 мин. на территории и в помещениях МБУ Дополнительного образования ДШИ ст. Ессентукской расположенного по адресу: ст. Ессентукская ул. Гагарина 52, ответственной за ПБ МБУ ДО «ДШИ» ст. Ессентукской Швидуновой С.П. были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. На стенах актового зала имеется сгораемая отделка п.6.25* СНиП 21-01-97*
2. Сцена и занавесы не обработаны огнезащитным составом п.108 ППР №390
3. Не обеспечена подача сигнала систем пожарной сигнализации о возникновении пожара с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч.7 ст.83 ФЗ №123);
4. Отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара. (п. 23 ППР в РФ № 390)

место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены). Указываются существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.20.4 ч.1 КоАП РФ

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и законодательных актов, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:

Запланировать выделение денежных средств в необходимом объеме для выполнения требований пожарной безопасности в сроки, указанные в предписании, а именно:

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	На стенах актового зала запретить применение сгораемой отделки	п.6.25* СНиП 21-01-97*

2.	Сцена и занавесы обработать огнезащитным составом	п.108 ППР №390
3.	Обеспечить подачу сигнала систем пожарной сигнализации о возникновении пожара с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ч.7 ст.83 ФЗ №123);
4.	Разместить двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара	(п. 23 ППР в РФ № 390)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК по г. Ессентуки и
Предгорному району
Ст. лейтенант внутренней службы
Прокопенко С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

“16” октября 2017 г.

Предписание для исполнения получила
Законный представитель ю/л Директор
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств
станции Ессентукской Швидунова
Татьяна Павловна

(должность, фамилия инициалы)

“16” октября 2017г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)
М.Л.П.*

(подпись)